



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 79-08-66

E-mail: ecc01@mail.adm.yar.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому и Некрасовско-
му районам Ярославской области управления надзорной деятельности и профилактической
работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

150043, г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, д. 17к.1 Тел./факс: (4852) 72-01-85,

E-mail: ond_ymr@76.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ

дата и время начала проведения профилактического визита:

« 01 » августа 2023г. 09ч. 00 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:

« 01 » августа 2023 г. 10ч. 00 мин.

Место проведения профилактического визита: Ярославская область, Ярославский район,
д. Глебовское, ул. Мира 1а

**Наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен профилактиче-
ский визит:** МОУ "Глебовская ОИШ" ЯМР

ОГРН 1027601603578

ИНН 7627013851

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий :
ПМ 76230061000206954136

основанием для проведения профилактического визита является:

ст. 52 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законам ценностям в области пожарной безопасности, утвержденной распоряжением МЧС России от 07.12.2022 года №1345

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного пожарного надзора ФРГУ № 10001495160

профилактический визит проведен: начальником отделения ОНД и ПР по Ярославскому и Некрасовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области майором внутренней службы Роговой А.В.

В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:

при подготовке к началу учебного года 2023-2024 года обратить внимание на:

на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации п.9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее ППР в РФ)

- запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга, если это не предусмотрено проектной документацией п.8 ППР в РФ
- в местах установки приемно-контрольных приборов пожарной сигнализации должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений. п.10 ППР в РФ
- запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа п.26 ППР в РФ
- необходимо соблюдать требования, предъявляемые к путям эвакуации (в том числе по размерам, объемно-планировочным решениям, размещению знаков ПБ и пр.) пп.16 (ж), п.23, 26, п.27 ППР в РФ
- Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации п.54 ППР в РФ.

Государственный инспектор Ярославского и
Некрасовского районов Ярославской области по
пожарному надзору, майор внутренней службы

Рогова А.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

Отметка о получении экземпляра листа профилактической беседы

01.08.2023

Алла

Иванова А.М

директор