

<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/16161759>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 79-08-66

E-mail: info@76.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому и Некрасовско-
му районам Ярославской области управления надзорной деятельности и профилактической
работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

150043, г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, д. 17к.1 Тел./факс: (4852) 72-01-85,

E-mail: ond_ymr@76.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ

дата и время начала проведения профилактического визита:

« 22 » мая 2023 г. 09 ч. 00 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:

« 22 » мая 2023 г. 10 ч. 00 мин.

Место проведения профилактического визита: Ярославская область, Ярославский район,
д. Глебовское, ул. Мира 1а

**Наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен профилактиче-
ский визит:** МОУ "Глебовская ОШ" ЯМР

ОГРН 1027601603578

ИНН 7627013851

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) меро-
приятий ПМ 76230061000206089654

основанием для проведения профилактического визита является:

ст. 52 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 47 Положения о федераль-
ном государственном пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 апреля 2012 года № 290 «О федеральном государственном пожарном
надзоре»,

программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законам
ценностям в области пожарной безопасности, утвержденной распоряжением МЧС России от
07.12.2022 года №1345

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного пожарного
надзора ФРГУ № 10001495160

профилактический визит проведен: начальником отделения ОНД и ПР по Ярославскому и
Некрасовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области майором внутрен-
ней службы Роговой А.В.

**В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информа-
ция:**

при подготовке к летней оздоровительной кампании 2023 года и организации на базе школы
летнего лагеря с дневной формой пребывания обратить внимание на:

-необходимость разработки инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями раздела XVIII ППР в РФ с учетом специфики работы дневного лагеря п.2 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479

-допуск к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности п.3 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479 ,в соответствии с приказом №806 от 18.11.2021 «об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

-запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга, если это не предусмотрено проектной документацией п.8 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479

- в местах установки приемно-контрольных приборов пожарной сигнализации должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений. п.10 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479

-при проведении мероприятия с участием 50 человек и более обеспечить осмотр помещения перед началом мероприятия в части соблюдения мер пожарной безопасности и обеспечить дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях п.21 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479

- запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа п.26 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479

- необходимо соблюдать требования, предъявляемые к путям эвакуации (в том числе по размерам, объемно-планировочным решениям, размещению знаков ПБ и пр.) пп.16 (ж),п.23, п.27 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479

- не допускать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и или количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв.м на человека.п.22 (г) Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479


Государственный инспектор Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору, майор внутренней службы

Рогова А.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Отметка о получении экземпляра листа профилактической беседы

22.05.2023 Алла Иванова А.Н. (директор)


(подпись)